

SEAT EX




STORM EX

Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT i STORM są to specjalne wykonania wentylatorów typu VISP i VASP zgodne z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory SEAT i STORM dostępne są w wersji EX II 3G C IIB T4. Obudowy wykonane są z wzmocnianego promieniami UV polipropylenu z domieszką grafitu. Wentylatory standardowo dostarczane bez podstawki pod silnik.

Charakterystyki pracy i wymiary zgodnie z danymi wentylatorów VISP i VASP (strony 92-98) wg tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie.

SEAT EX - dla modeli od SEAT 15 Ex do SEAT 30Ex oraz SEAT 35Ex z silnikiem 2,2kW dedykowany rozłącznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy, GHG2610005R0010, nr art.44025761.
Dla modelu SEAT 35 Ex z silnikiem 5,5kW dedykowany rozłącznik 20A, 3-biegunowy + styk pomocniczy, nr art. 44025762.

STORM EX - dedykowany rozłącznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy, GHG2610005R0010, nr art..44025761.



DECLARATION DE CONFORMITE N° 2003-10
DECLARATION OF CONFORMITY

F.93378 Montfermeil
15 Chemin de la Vallée
FR 93378 Montfermeil
TEL: 01 83 99 01 80

Nous déclarons que les appareils mis sur le marché, pour des atmosphères explosibles, désignés ci-après :
We declare that the equipment placed on the market and for use in explosive atmospheres described below :

Ventilateurs Type: Seat, Jet, Storm Pour Gaz/For Gas : CE EX II 3 G e IIB T4
Fans type :


satisfont : - aux dispositions de la directive 94/9 CE / *comply with the provisions of directive 94/9 EC.*
- au décret 96-1010 annexe 8.
- à la série de tests prescrite par la norme EN 13463, effectuée par le laboratoire L.C.I.E. and passed the tests required by EN 13463 standard, undertaken by the laboratory L.C.I.E.

sous réserve d'une utilisation conforme à leur destination et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur et/ou aux recommandations du constructeur.
Subject to use for the purpose for which they were produced and/or installed in accordance with standards in force and/or with the manufacturer's recommendations.

Le produit désigné a été conçu, fabriqué et contrôlé dans le cadre d'un système d'assurance qualité ISO 9002.
The said product has been designed, manufactured and controlled within the guidelines of a quality insurance system in accordance with ISO 9002.

Montfermeil, le 1er Décembre 2003 Claude BERTAUX
Responsable Technique
Technical Manager

Année d'apposition du marquage CE: 2003
Year of affixing CE marking :



Akcesoria



wyłącznik
3-biegunowy 10A



wyłącznik
6-biegunowy 20A

Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	moc silnika [kW]	napięcie [V]	natężenie [A]	wydajność max [m ³ /h]	ciśnienie max [Pa]	masa [kg]	odpowiednik VISP/VASP	nr artykułu
SEAT 15 EXII 3GcIIBT4 ATEX	1400	0,18	400	0,65	440	110	15	VISP/4-15-025T	47015340
SEAT 15 EXII 3GcIIBT4 ATEX	2800	0,37	400	1,0	860	430	15	VISP/2-15-037T	47015350
SEAT 20 EXII 3GcIIBT4 ATEX	1400	0,18	400	0,65	1320	240	16	VISP/4-20-025T	47015355-01
SEAT 20 EXII 3GcIIBT4 ATEX	2800	0,75	400	1,8	1400	1040	17	VISP/2-20-075T	47015360
SEAT 25 EXII 3GcIIBT4 ATEX	1400	0,37	400	1,2	2410	370	16	VISP/6-25-018T	47015370
SEAT 25 EXII 3GcIIBT4 ATEX	2800	2,2	400	5,1	2000	1450	25	VISP/4-25-037T	47015380
SEAT 30 EXII 3GcIIBT4 ATEX	1400	1,1	400	3,7	4820	560	22	VISP/4-30-150T	47015375
SEAT 35 EXII 3GcIIBT4 ATEX	1400	2,2	400	5,5	7000	450	52	VISP/6-35-220T	47015390
SEAT 35 EXII 3GcIIBT4 ATEX	950	5,5	400	11,9	8400	1090	58	VISP/4-35-550T	47015395
STORM 10 EXII 3Gc ATEX	1400	0,06	400	0,37	80	110	7	VASP/4-10-006T	47015305
STORM 10 EXII 3Gc ATEX	2800	0,12	400	0,46	180	420	7	VASP/2-10-012T	47015310
STORM 12 EXII 3Gc ATEX	2800	0,37	400	1,0	530	830	12	VASP/2-12-037T	47015320
STORM 14 EXII 3Gc ATEX	2800	1,1	400	2,7	1080	1350	20	VASP/2-14-110T	47015325
STORM 16 EXII 3Gc ATEX	2800	2,2	400	5,1	1850	2010	25	VASP/2-16-220T	47015330